Предприятие (организация): АО «СуперБанк»

Структурное подразделение: Дополнительный офис «Единственный»

РЕМОНТНЫЙ ЖУРНАЛ

Наименование оборудования: Дизель-генераторная установка «Cummins C150D5»

Инвентарный номер: №-17/1

Паспорт: ПС-12/14/567

Вид ТО, ремонта	Дата ТО, ремонта		Фактически отработано часов после предыдущего ТО, ремонта (числитель) и простой в ТО, ремонте (знаменатель), ч.	Описание проведенных работ	Наименование и номер запасных узлов, агрегатов и деталей	Должность, фамилия и подпись ответственного лица		Приме-чания
	начало	окончание				Проводившего ТО (ремонт)	Принявшего ТО (ремонт)	
ТО-1	21.05.13	21.05.13	234 м/ч / 3 ч.	Произведено ТО-1 согласно ИЭ 1.23.16	—	Смирнов С.В.	Иванов К.Д.	
ТО-3	20.05.14	20.05.14	135 м/ч / 4 ч.	Произведено ТО-3 согласно ИЭ 1.23.16	—	Дмитриев А.А.	Иванов К.Д.	
текущий	12.01.15	14.01.15	57 м/ч / 48 ч.	Произведен ремонт ТНВД	ТНВД Stanadyne H4 DB4627-5683	Дмитриев А.А.	Иванов К.Д.	